

# Gutachtliche Stellungnahme

255 30437 vom 24. August 2005

zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften



Auftraggeber **Gretsch-Unitas GmbH**  
**Baubeschläge**  
Johann-Maus-Str. 3  
  
71254 Ditzingen

Produkt	Einbruchhemmende Hebeschiebetüren
Bezeichnung	unterschiedlich
Außenmaß (B x H)	Systembezogen
(Rahmen) Material	Aluminium, Kunststoff oder Holz
Angriffseite	Schließseite/Schließfläche nach DIN 107
Öffnungsart	hebe-schiebe
Verglasung	nach DIN EN 356 Klasse P4 A oder DIN 52290-A3 Hebeschiebetürbeschlag Firma GU-Typ 934 und 933 mit abschließbaren Fenstergriff und Profilhalbzylinder.
Beschläge	

## Grundlagen

DIN V ENV 1627 : 1999  
Fenster, Türen, Abschlüsse -  
Einbruchhemmung – Anforderungen und Klassifizierung  
DIN V ENV 1628 : 1999  
DIN V ENV 1629 : 1999  
DIN V ENV 1630 : 1999

Prüfbericht Nr. 211 29149  
vom 12. November 2004

Prüfbericht Nr. 211 25188 vom  
4. Juli 2002

Konstruktionsunterlagen  
Anlage 1, Seite 1 bis 2

## Einbruchhemmung



Widerstandsklasse 2\*)

\*) auf der Basis der genannten Grundlagen und der ergänzenden, änderungsbedingten Angaben

## Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

## Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

## Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 5 Seiten

## Deckblatt

Gutachtliche Stellungnahme

- 1 Auftrag
- 2 Grundlagen der Beurteilung
- 3 Beurteilung
- 4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1, (2 Seiten)

ift Rosenheim  
24. August 2005

i. V. Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

i. A. Markus Ladenbauer, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit



PTE Rosenheim GmbH  
ift Zentrum - Türen Tore Sicherheit  
Geschäftsführer:  
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Straße 7-9  
D-83026 Rosenheim  
Tel.+49 (0) 8031 / 261-25100  
Fax+49 (0) 8031 / 261-25900  
www.pterosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim  
AG Traunstein, HRB 14822  
Sparkasse Rosenheim  
Kto. 500 435 805  
BLZ 711 500 00

Anerkannte Prüfstelle nach  
Landesbauordnung: BAY22